



→ Anlagenreferat

GZ BHBM-29575/2015-111

Ggst.: Wassergenossenschaft Hollersbach, Stanz i.M.,
Trink- und Nutzwasserversorgungsanlage,
Sanierung und Änderung,
wasserrechtliche Bewilligung.

Bearbeiter: Mag. Claudia Haider
2. Stock, Zimmer-Nr. 221

Tel.: 03862/899 DW 420
Fax: 03862/899 DW 550
E-Mail: bhbm@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen
Mürzzuschlag, am 13.06.2024

öffentliche Bekanntmachung

Herr Brunnenmeister Alois Kohl, 8283 Grafendorf, Ekbertweg 287, hat namens der Wassergenossenschaft Hollersbach, Stanz im Mürztal, vertreten durch den Obmann Franz Gurdet, bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag um die wasserrechtliche Bewilligung für nachstehende Maßnahmen an der mit Bescheiden der Bezirkshauptmannschaft Mürzzuschlag vom 28.05.1931, GZ.: 8 S 13/1 bzw. vom 02.11.1953, GZ.: 8 St 3/12-1951, und Änderungsbescheid vom 13.11.1992, GZ.: 3.0-W 19-91, wasserrechtlich bewilligten, im Wasserbuch der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag unter PZ 13/345, eingetragenen Trink- und Nutzwasserversorgungsanlage auf den Grundstücken Gst.Nr. 73/1 und 576/3, beide Grundstücke KG Hollersbach, PG Stanz i.M.,

- Neufassung der Quelle 2, auf Grundstück Nr. 73/1, KG Hollersbach, PG Stanz i.M., mit Errichtung einer Staumauer (ca. 13,00 x 0,30 m x 1,10 m und stirnseitig 1,50 m x 0,30 m x 1,10 m), und PVC-Drainagerohren DN 100 sowie Errichtung eines Quellsammelschachtes (Type QUSCHACHT/IOV) mit drei Zulaufrohren PE DN 100 von Quelle 1, Quelle 2 und den Quellen 3, 4 und 5 kommend, einem Ablaufrohr PE DA 63 mit Seiher zum Hochbehälter und einem kombinierten Bodenentleerungs- und Überlaufrohr PE DN 100 sowie Rohrleitungen (Quelle 1 – Quellsammelschacht PE DN 63 PN 10; Quelle 2 – Quellsammelschacht PE DN 100 PN 10; Quellen 3, 4 und 5 – Turbine und Quellsammelschacht – Hochbehälter PE DN 50 PN 10; Quellsammelschacht – Hochbehälter PE DN 50 PN 10; Bodenentleerungs-Überlaufleitung PE DN 100 PN 10) welche in einer Tiefe von 1,20 m bis 1,50 m verlegt und mit Sand ummantelt und mit den bestehenden Rohrleitungen verbunden werden;
- Festlegung von Schutzzonen für die Quellen 1 und 2 Stanz,
- Montage einer UV-Desinfizierungsanlage (Type AQUAFIDES 1AF45T) in die Vorkammer des Hochbehälters sowie Montage einer Wasserturbine/Kleinstwasserkraftwerk (Type S22-d9-150 Watt bei 10 bar),

angesucht.

Standort Mürzzuschlag, DDr. Schachner-Platz 1

Postanschrift: 8600 Bruck an der Mur, Dr.-Theodor-Körner-Straße 34

Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar

<https://datenschutz.stmk.gv.at> • UID ATU37001007 •

Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft: IBAN AT30 20815 00006415467 • BIC STSPAT2GXXX

Hierüber wird eine örtliche Erhebung und mündlichen Verhandlung für

Dienstag den 02.07.2024 mit dem Beginn um 10:00 Uhr

angeordnet.

Treffpunkt der Verhandlungsteilnehmer: Gemeindeamt Stanz i.M.

Rechtsgrundlagen: §§ 9 (2), 11, 12, 13, 38, 105, 107 (1), 98 Wasserrechtsgesetz 1959, §§ 40 bis 44 Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991.

Verhandlungsleiterin: Mag. Claudia Haider

Hydrogeologischer Amtssachverständiger: Mag. Peter Reichl

wasserbautechnischer Amtssachverständiger: Dipl. Ing. Maximilian Strobl

Hinweise für Nachbarn:

Sie haben die Möglichkeit, an dieser Verhandlung teilzunehmen, eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Sie können selbst kommen oder sich von einer bevollmächtigten Person vertreten lassen.

Sofern Sie Einwände gegen das Projekt haben, müssen Sie diese bis spätestens am Tag vor der mündlichen Verhandlung schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag oder während dieser Verhandlung vorbringen.

Wenn Sie keine Einwände erheben, wird angenommen, dass Sie dem Vorhaben zustimmen, und Sie verlieren die Parteistellung.

Die Behörde ist verpflichtet, alle gesetzlich geschützten Interessen - somit auch die Nachbarrechte - im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.

In die eingereichten Planunterlagen kann bis zum Tag vor der Verhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag, Standort Mürzzuschlag, Anlagenreferat, 2. Stock, Zimmer Nr. 220 während der Parteienverkehrsstunden gegen vorherige telefonische Anmeldung (Frau Dobida 03862/899-452) Einsicht genommen werden.

Der Bezirkshauptmann:
i.V. Mag. Claudia Haider
(elektronisch gefertigt)